

东莞市水务局 2013 年 6 月份城市供水水质公报

根据《东莞市水务局城市供水水质管理办法》和《东莞市 2013 年城市供水行业监测工作方案》，2013 年 6 月，我局对全市 91 间水厂的出厂水进行了抽检。抽检项目包括浑浊度、游离氯/二氧化氯、臭和味、色度、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群和高锰酸盐指数共 9 项常规指标。根据监测结果显示，依据 GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》，其中有 8 间村级水厂出厂水水质不达标，超标项目主要为肉眼可见物、高锰酸盐指数、色度、浑浊度、游离氯、二氧化氯。我局已按相关规定对出厂水水质不合格的单位进行相应的处置。

东莞市水务局供水咨询电话：0769-22832702

详情请登录东莞市水务局公众网查阅，

网址：<http://dgwater.dg.gov.cn>



二〇一三年七月十五日

东莞市水务局2013年6月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

指标	浑浊度	色度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	高锰酸盐指数	消毒剂		肉眼可见物	备注
	(NTU)	铂钴色度单位	(无量纲)	(CFU/mL)	(CFU/100mL)	(CFU/100mL)	以O2计, mg/L	游离氯 mg/L	二氧化氯 mg/L		
限值	1.00	15	无异味 无臭味	100	不得检出	不得检出	3.00	大于等于 0.3且小于4	大于等于0.1 且小于0.8	无	
水源与净水 技术条件限制 时为3	水源耗氧量>6 时, 限制为5										
茶山供水一厂(镇级)	0.62	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.93	0.40	—	无	合格
茶山镇水厂(镇级)	0.13	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.84	0.60	—	无	合格
常平镇陈屋贝水厂(村级)	1.08	<5	无异味 无臭味	1	未检出	未检出	0.75	—	0.07	无	不合格
常平镇第二水厂(镇级)	0.37	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.84	0.60	—	无	合格
常平镇第一水厂(镇级)	0.41	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.76	0.80	—	无	合格
常平镇九江水厂(村级)	0.06	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.90	—	0.52	无	合格
常平镇麦元水厂(村级)	0.46	<5	无异味 无臭味	1	未检出	未检出	0.81	—	0.21	无	合格
常平镇司马水厂(村级)	0.49	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.57	0.80	—	无	合格
常平镇土塘水厂(村级)	2.11	<5	无异味 无臭味	1	未检出	未检出	0.69	—	0.12	微粒	不合格
大朗镇蔡边水厂(村级)	0.18	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	2.00	0.90	—	无	合格
大朗镇水厂(镇级)	0.32	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	2.41	0.60	—	无	合格
大朗镇水口水厂(村级)	0.39	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	3.27	0.30	—	无	不合格
大朗镇水流石水厂(镇级)	0.08	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.88	0.70	—	无	合格
大朗镇水平水厂(村级)	0.21	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	1.43	0.40	—	无	合格
大朗镇犀牛陂水厂(村级)	0.04	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	1.26	—	0.04	无	不合格
大朗镇仙村水厂(村级)	0.38	<5	无异味 无臭味	2	未检出	未检出	1.54	0.30	—	无	合格
大朗镇新马莲水厂(镇级)	0.06	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	1.55	0.50	—	无	合格
大岭山镇大片美水厂(村级)	0.56	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	1.32	0.90	—	无	合格
岭山镇大塘(大坑洞)水厂(镇级)	0.20	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.82	0.75	—	无	合格
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级)	0.20	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.77	1.00	—	无	合格
大岭山镇水厂(金鸡嘴)(镇级) 暂不供水	0.07	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.72	1.00	—	无	合格
大岭山镇杨屋枫树坑水厂(村级)	0.41	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.88	0.90	—	无	合格
大岭山镇长湖水厂(镇级)	0.10	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.90	0.80	—	无	合格
东城区水厂(镇级)	0.08	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.80	1.00	—	无	合格
东江水务二厂	0.12	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.75	0.70	—	无	合格
东江水务六厂	0.07	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.56	0.80	—	无	合格
东江水务三厂	0.08	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.78	1.00	—	无	合格
东江水务四厂	0.07	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.75	0.70	—	无	合格
东江水务五厂	0.08	<5	无异味 无臭味	未检出	未检出	未检出	0.84	0.90	—	无	合格

凤岗镇第二水厂(镇级)	0.27	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.70	—	0.49	无	合格
凤岗镇第一水厂(镇级)	0.33	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.86	—	0.17	无	合格
凤岗镇雁田自来水有限公司(村级)	0.12	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.92	0.70	—	无	合格
高埗镇水厂(镇级)	0.07	<5	无异臭 无异味	1	未检出	未检出	0.86	0.60	—	无	合格
横沥镇水厂(镇级)	0.07	<5	无异臭 无异味	1	未检出	未检出	0.89	0.90	—	无	合格
厚街镇环冈水厂(村级)	1.36	20	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	1.58	0.80	—	无	不合格
厚街镇下汴水厂(村级)	0.40	<5	无异臭 无异味	1	未检出	未检出	1.17	0.30	—	无	合格
虎门镇高科水厂(村级)	0.26	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	1.86	1.00	—	无	合格
虎门镇怀德水厂(村级)	0.08	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	1.04	1.00	—	无	合格
黄江镇大田水厂(村级)	0.45	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	1.14	0.90	—	无	合格
黄江镇鸡啼岗水厂(村级)	0.05	<5	无异臭 无异味	4	未检出	未检出	0.93	—	0.08	无	不合格
黄江镇龙见田水厂(村级)	0.08	<5	无异臭 无异味	1	未检出	未检出	1.36	0.20	—	无	不合格
黄江镇水厂(镇级)	0.16	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	1.27	0.30	—	无	合格
黄江镇田心水厂(村级)	0.25	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	1.20	—	0.10	无	合格
黄江镇长龙水厂(村级)	0.45	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.92	0.40	—	无	合格
企石镇水厂(镇级)	0.66	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	1.00	0.30	—	无	合格
企石镇铁岗水厂(村级)	0.08	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.90	—	0.18	无	合格
桥头镇第二水厂(镇级)	0.12	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.74	0.60	—	无	合格
桥头镇第三水厂(镇级)	0.19	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.74	0.70	—	无	合格
桥头镇迳联水厂(村级)	0.43	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.83	—	0.19	无	合格
桥头镇邵岗头水厂(村级)	0.26	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	1.01	—	0.17	无	合格
桥头镇石水口水厂(村级)	0.56	<5	无异臭 无异味	1	未检出	未检出	0.80	—	0.10	无	合格
清溪镇第二水厂(镇级)	0.21	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.62	0.50	—	无	合格
清溪镇第四水厂(镇级)	0.16	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	1.40	0.30	—	无	合格
清溪镇第五水厂(镇级)	0.09	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.89	0.60	—	无	合格
清溪镇九乡水厂(村级)	0.25	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	1.38	0.10	—	无	不合格
石碣镇单屋水厂(村级)	0.74	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.73	1.00	—	无	合格
石碣镇鹤田厦水厂(村级)	0.38	<5	无异臭 无异味	2	未检出	未检出	0.74	0.40	—	无	合格
石碣镇黄泗围大洲水厂(村级)	0.19	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	1.27	0.30	—	无	合格
石碣镇黄泗围水厂(村级)	0.87	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.68	0.40	—	无	合格
石碣镇桔洲水厂(村级)	0.06	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.71	—	0.44	无	合格
石碣镇梁家村水厂(村级)	0.24	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.65	0.80	—	无	合格
石碣镇刘屋水厂(村级)	0.24	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.73	—	0.11	无	合格
石碣镇沙腰水厂(村级)	0.12	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.78	0.80	—	无	合格
石碣镇水南水厂(村级)	0.14	<5	无异臭 无异味	1	未检出	未检出	0.88	—	0.13	无	合格
石碣镇水司(镇级)	0.10	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.90	0.90	—	无	合格
石碣镇四甲水厂(村级)	0.39	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.84	0.70	—	无	合格
石碣镇唐洪水厂(村级)	0.11	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.81	—	0.16	无	合格

石碣镇西南水厂(村级)	0.25	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.77	—	0.22	无	合格
石碣镇涌口水厂(村级)	0.07	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.69	1.00	—	无	合格
石龙镇城区水厂(镇级)	0.16	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.73	0.70	—	无	合格
石龙镇黄洲水厂(镇级)	0.09	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.92	0.90	—	无	合格
石龙镇西湖水厂(村级)	0.07	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.82	0.90	—	无	合格
石排镇赤坎水厂(村级)	0.63	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.78	0.50	—	无	合格
石排镇金沙水厂(村级)	0.38	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.70	0.70	—	无	合格
石排镇水厂(田寮)(镇级)	0.38	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.92	0.80	—	无	合格
石排镇向西水厂(村级)	0.23	<5	无异臭 无异味	10	未检出	未检出	0.82	—	0.37	无	合格
石排镇燕窝水厂(村级)	0.66	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.82	0.60	—	无	合格
塘厦镇石鼓水厂(村级)	0.30	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.73	—	0.10	无	合格
塘厦镇塘厦水司凤凰水厂(镇级)	0.07	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.81	0.55	—	无	合格
塘厦镇中心水厂(镇级)	0.09	<5	无异臭 无异味	1	未检出	未检出	0.70	0.60	—	无	合格
万江区水厂(镇级)	0.11	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.82	0.60	—	无	合格
谢岗镇第二水厂(镇级)	0.60	<5	无异臭 无异味	2	未检出	未检出	0.78	0.35	—	无	合格
谢岗镇水厂(镇级)	0.19	<5	无异臭 无异味	1	未检出	未检出	0.74	1.00	—	无	合格
樟木头镇柏地水厂(村级)	0.18	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.80	0.90	—	无	合格
樟木头镇石新水厂(村级)	0.23	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.76	—	0.10	无	合格
樟木头镇水厂(镇级)	0.22	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.57	0.50	—	无	合格
樟木头镇樟洋水厂(村级)	0.71	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.89	—	0.15	无	合格
长安镇水厂(镇级)	0.36	<5	无异臭 无异味	1	未检出	未检出	2.43	0.90	—	无	合格
中堂镇潢涌水厂(村级)	0.06	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.84	—	0.54	无	合格
中堂镇江南水厂(村级)	0.33	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.91	0.70	—	无	合格
中堂镇水厂(镇级)	0.17	<5	无异臭 无异味	未检出	未检出	未检出	0.96	0.80	—	无	合格

备注：1、取样与检测工作由东莞市水务监测中心承担

2、城市供水水质执行《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006要求