

东莞市水务局2018年4月城市供水水质公报

检测数:	供											
		≡未检出	≡未检出	≡未检出	100	0.01	0.005	0.05	0.01	0.001	0.01	0.05
		MPN/100mL	MPN/100mL	MPN/100mL	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
		总大肠菌群	耐热大肠菌群	大肠埃希氏菌	菌落总数	砷	镉	铬（六价）	铅	汞	硒	氰化物
东莞市东江自	司(市级)	未检出	未检出	未检出	未检出	0.00026	ND	ND	ND	0.00015	0.00056	ND
东莞市东江自	司(市级)	未检出	未检出	未检出	未检出	0.00039	ND	ND	ND	0.00011	ND	ND
东		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00031	ND	ND	ND	0.0001	0.0001	ND
东江小东第二水厂(市级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00024	ND	ND	ND	0.00009	0.00026	ND
东江水务第四水厂(市级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00022	ND	ND	ND	0.00019	0.00036	ND
东江水务第六水厂(市级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.0004	ND	ND	ND	0.00008	0.0001	ND
东莞市中堂镇供水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00037	ND	ND	ND	0.00013	ND	ND
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00028	ND	ND	ND	0.00034	0.00022	ND
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	1	ND	ND	ND	ND	0.00024	ND	ND
茶山镇第二供水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00029	ND	ND	ND	0.00012	ND	ND
东莞市石龙自来水总公司(城区水厂)(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00046	ND	ND	0.00018	ND	ND	ND
茶山镇第一供水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00036	ND	ND	ND	0.00007	0.0001	ND
东莞市企石自来水服务公司(镇级)		未检出	未检出	未检出	1	ND	ND	ND	ND	0.00008	ND	ND
东莞市石排自来水公司(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00028	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00024	ND	ND	ND	0.00008	0.00033	ND
东江水务第五水厂(市级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00024	ND	ND	ND	0.00008	ND	ND
常平镇第二水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00078	ND	ND	0.00017	ND	0.00024	ND
常平镇第一水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00068	ND	ND	ND	ND	0.00045	ND
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.0005	ND	ND	ND	ND	0.00057	ND
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00054	ND	ND	0.00021	ND	0.0005	ND
黄江镇自来水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	1	0.00038	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00089	ND	ND	ND	0.0001	0.00026	ND
东莞市樟木头自来水公司(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00041	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00097	ND	ND	ND	ND	0.00022	ND
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.0007	ND	ND	0.00008	ND	ND	ND
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00046	ND	ND	0.00009	ND	ND	ND
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.0004	ND	ND	0.00012	ND	0.00029	ND
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00072	ND	ND	ND	ND	0.00032	ND
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.0005	ND	ND	ND	ND	0.00026	ND
东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00069	ND	ND	ND	0.0001	ND	ND
东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00077	ND	ND	ND	0.0001	ND	ND
塘厦镇凤凰水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	1	0.00066	ND	ND	ND	0.00012	ND	ND
塘厦镇中心水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00055	ND	ND	ND	0.00015	0.00021	ND
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级))		未检出	未检出	未检出	1	0.00014	ND	ND	ND	0.00007	ND	ND
虎门镇高科水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.0004	ND	ND	ND	ND	0.00052	ND
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞石碣西南水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞石碣镇水南水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市中堂江南供水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石排镇燕窝水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石碣镇鹤田厦水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市圣马自来水有限公司(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市塘厦石鼓经济发展公司(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市长龙自来水有限公司(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市雁田自来水有限公司(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石排赤坎水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市铁岗自来水有限公司(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市蔡边富田供水有限公司(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市犀牛供水有限公司(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石排金沙水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石排向西自来水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市健愉供水有限公司(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石水口自来水有限公司(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市司马自来水有限公司(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

检测数: 供水													
		1	10	0.06	0.002	0.7	0.7	15	1	≡无	≡无	6.5--8.5	0.2
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	度	NTU	级			mg/L
		氟化物	硝酸盐氮	三氯甲烷	四氯化碳	亚氯酸盐	氯酸盐	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	铝
东莞市东江自来水公司(市级)		0.2	2.03	0.0122	ND			ND	0.22	无	无	7.27	ND
东莞市东江自来水公司(市级)		0.2	1.98	0.0085	ND			ND	0.15	无	无	7.41	ND
东江水务第二水厂(市级)		0.2	2.13	0.0119	ND			ND	0.14	无	无	7.17	ND
东江水务第四水厂(市级)		0.2	2	0.0073	ND			ND	0.15	无	无	7.39	ND
东江水务第六水厂(市级)		0.2	1.98	0.0125	ND			ND	0.25	无	无	7.51	ND
东莞市中堂镇供水厂(镇级)		0.2	1.97	0.0094	ND			ND	0.27	无	无	7.1	ND
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)		0.2	2.1	0.0104	ND			ND	0.23	无	无	7.26	ND
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)		0.2	2.04	0.0084	ND			ND	0.37	无	无	7.03	ND
茶山镇第二供水厂(镇级)		0.2	1.99	0.0091	ND			ND	0.24	无	无	7.31	ND
东莞市石龙自来水总公司(城区水厂)(镇级)		0.2	1.92	0.0184	ND			ND	0.13	无	无	7.16	ND
茶山镇第一供水厂(镇级)		0.2	1.99	0.0133	ND			ND	0.28	无	无	7.44	ND
东莞市企石自来水服务公司(镇级)		0.2	1.82	0.0134	ND			ND	0.26	无	无	7.12	ND
东莞市石排自来水公司(镇级)		0.2	2.01	0.0114	ND			ND	0.28	无	无	7.54	0.066
东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)		0.2	1.98	0.0126	ND			ND	0.19	无	无	7.36	ND
东江水务第五水厂(市级)		0.1	1.84	0.0094	ND			ND	0.28	无	无	7.54	ND
常平镇第二水厂(镇级)		0.2	1.65	0.001	ND			ND	0.28	无	无	7.45	ND
常平镇第一水厂(镇级)		0.2	1.68	0.0158	ND			ND	0.26	无	无	7.39	ND
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)		0.1	1.69	0.0131	ND			ND	0.3	无	无	7.12	ND
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)		0.1	1.68	0.0089	ND			ND	0.24	无	无	7.19	ND
黄江镇自来水厂(镇级)		0.1	0.92	0.0166	ND			ND	0.17	无	无	7.63	ND
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)		0.2	1.69	0.001	ND			ND	0.12	无	无	7.13	ND
东莞市樟木头自来水公司(镇级)		0.1	1.33	0.0124	ND			ND	0.16	无	无	7.22	0.041
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)		0.2	1.75	0.0224	ND			ND	0.22	无	无	7.34	0.056
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)		0.2	1.98	0.0191	ND			ND	0.19	无	无	7.32	ND
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)		0.3	1.1	0.008	ND			ND	0.37	无	无	7.68	0.05
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)		ND	ND	0.0078	ND			ND	0.26	无	无	7.11	0.126
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)		0.2	0.36	0.0101	ND			ND	0.37	无	无	7.4	0.07
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)		0.2	1.69	0.0043	ND			ND	0.26	无	无	7.26	ND
东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级)		0.2	1.71	0.0032	ND			ND	0.16	无	无	7.39	ND
东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级)		0.2	1.7	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	无	无	7.28	ND
塘厦镇凤凰水厂(镇级)		0.2	1.72	0.0044	ND			ND	0.18	无	无	7.59	ND
塘厦镇中心水厂(镇级)		0.1	1.71	0.004	ND			ND	0.14	无	无	7.51	ND
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级))		ND	0.16	0.0042	ND			ND	0.25	无	无	8.17	0.096
虎门镇高科水厂(镇级)		0.2	ND	0.0142	ND			ND	0.23	无	无	7.36	0.079
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)		0.2	2.18	0.0178	ND			ND	0.25	无	无	7.21	ND
东莞石碣西南水厂(村级)		0.2	2.42	0.0056	ND			ND	0.35	无	无	7.25	0.044
东莞石碣镇水南水厂(村级)		0.2	2.34	ND	ND	0.171	0.0495	ND	0.18	无	无	7.02	ND
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级)		0.2	2.29	0.0156	ND			ND	0.25	无	无	6.99	ND
东莞市中堂江南供水厂(村级)		0.2	2.5	0.002	ND			ND	0.18	无	无	7.19	ND
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)		0.2	2.26	0.0032	ND	0.211	0.0445	ND	0.21	无	无	7.1	ND
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)		0.2	2.36	0.0187	ND			ND	0.23	无	无	6.92	ND
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)		0.2	2.31	0.0133	ND			ND	0.18	无	无	7.19	ND
东莞市石排镇燕窝水厂(村级)		0.2	2.16	0.0308	ND			ND	0.2	无	无	7.16	ND
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)		0.2	2.23	0.0017	ND	ND	0.211	ND	0.26	无	无	7.01	ND
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)		0.2	2.33	0.0027	ND	0.226	0.0897	ND	0.21	无	无	6.78	ND
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)		0.2	2.28	0.0189	ND			ND	0.13	无	无	7.14	ND
东莞市石碣镇鹤田厦水厂(村级)		0.2	2.3	0.0125	ND			ND	0.12	无	无	6.98	ND
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)		0.2	2.37	0.0097	ND			ND	0.24	无	无	7.52	ND
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)		0.1	0.26	0.0224	ND			ND	0.2	无	无	6.78	ND
东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)		0.1	ND	0.0074	ND	0.108	0.104	ND	0.36	无	无	6.63	0.057
东莞市圣马自来水有限公司(村级)		0.2	1.77	0.0015	ND	0.322	0.114	ND	0.26	无	无	7.01	ND
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)		0.2	2	0.0099	ND			ND	0.29	无	无	7.16	ND
东莞市塘厦石鼓经济发展公司(村级)		0.2	1.89	0.0029	ND	0.152	0.456	ND	0.26	无	无	6.91	ND
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)		0.2	1.41	0.016	ND			ND	0.22	无	无	6.81	ND
东莞市长龙自来水有限公司(村级)		0.1	ND	0.0138	ND			ND	0.47	无	无	6.73	ND
东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级)		0.2	ND	0.0136	ND			ND	0.44	无	无	6.97	0.083
东莞市雁田自来水有限公司(村级)		0.2	1.19	0.0122	ND			ND	0.16	无	无	7.16	ND
东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)		0.5	2.49	0.0156	ND			ND	0.33	无	无	6.86	0.046
东莞市石排赤坎水厂(村级)		0.2	1.85	0.0751	ND			ND	0.11	无	无	7.16	ND
东莞市铁岗自来水有限公司(村级)		0.2	2.06	0.0079	ND	0.0993	0.381	ND	0.2	无	无	6.7	ND
东莞市蔡边富田供水有限公司(村级)		0.3	1.4	0.0264	ND			ND	0.24	无	无	6.88	0.046
东莞市犀牛供水有限公司(村级)		0.1	ND	0.004	ND			ND	0.28	无	无	6.7	ND
东莞市石排金沙水厂(村级)		0.2	1.84	0.0269	ND			ND	0.06	无	无	7.01	ND
东莞市石排向西自来水厂(村级)		0.2	2.16	0.0074	ND	0.249	0.26	ND	0.16	无	无	7.08	0.104
东莞市健愉供水有限公司(村级)		0.3	1.48	0.0224	ND			ND	0.27	无	无	7.06	0.04
东莞市石水口自来水有限公司(村级)		0.2	1.99	ND	ND	0.233	0.146	ND	0.29	无	无	7.07	ND
东莞市司马自来水有限公司(村级)		0.2	1.89	0.0229	ND			ND	0.17	无	无	7.17	ND
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)		0.2	1.87	ND	ND	0.397	0.0994	ND	0.21	无	无	7.11	ND
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)		0.2	1.96	ND	ND	0.433	0.17	ND	0.14	无	无	7.28	ND

检测数: 供水												
		0.3	0.1	1	1	250	250	1000	450	3	0.002	0.3
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
		铁	锰	铜	锌	氯化物	硫酸盐	溶解性总固体	总硬度	耗氧量	挥发酚类	阴离子合成洗涤剂
东莞市东江自来水公司(市级)		ND	ND	ND	ND	16.6	14.9	87	45	0.83	ND	ND
东莞市东江自来水公司(市级)		ND	0.0009	ND	ND	15.8	14.6	85	40.7	0.96	ND	ND
东江水务第一水厂(市级)		ND	0.0014	ND	ND	18.4	15.5	89	40.1	0.89	ND	ND
东江水务第二水厂(市级)		ND	ND	ND	ND	16.5	14.7	85	42.3	0.77	ND	ND
东江水务第四水厂(市级)		ND	ND	ND	ND	16.2	14.8	85	43.4	0.74	ND	ND
东江水务第六水厂(市级)		ND	ND	ND	ND	16.2	14.5	86	40.9	0.83	ND	ND
东莞市中堂镇供水厂(镇级)		ND	ND	ND	ND	19.1	16.3	95	52.5	0.86	ND	ND
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)		ND	ND	ND	ND	19.6	15.4	92	43.1	0.76	ND	ND
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)		ND	ND	ND	ND	18	14.9	85	43	0.78	ND	ND
茶山镇第二供水厂(镇级)		ND	0.0007	ND	0.003	16.2	14.5	88	39.5	0.8	ND	ND
东莞市石龙自来水总公司(城区水厂)(镇级)		ND	0.001	ND	ND	16.2	14.2	84	41.3	0.61	ND	ND
茶山镇第一供水厂(镇级)		ND	ND	ND	ND	14.4	13.7	82	40.2	0.88	ND	ND
东莞市企石自来水服务公司(镇级)		ND	ND	ND	ND	12.9	12.1	72	39.9	0.7	ND	ND
东莞市石排自来水公司(镇级)		ND	ND	ND	ND	14.2	13.2	82	46.6	0.86	ND	ND
东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)		ND	ND	ND	ND	13.8	13.5	77	40.9	0.67	ND	ND
东江水务第五水厂(市级)		ND	ND	ND	ND	13.1	12.1	77	38.9	0.7	ND	ND
常平镇第二水厂(镇级)		ND	ND	ND	ND	11.2	11.2	69	38.1	0.99	ND	ND
常平镇第一水厂(镇级)		ND	0.0006	ND	ND	12.6	10.8	71	37.7	0.68	ND	ND
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)		ND	0.0009	ND	0.001	13	11.4	72	38.7	0.79	ND	ND
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)		ND	0.0034	ND	0.004	13.1	11.5	73	42.3	1.11	ND	ND
黄江镇自来水厂(镇级)		ND	0.0036	ND	ND	10.1	8.2	61	32.2	1.04	ND	ND
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)		ND	0.0183	ND	0.005	11.8	11.2	69	39.3	0.85	ND	ND
东莞市樟木头自来水公司(镇级)		ND	0.0096	ND	ND	11.3	9.3	66	31	0.82	ND	ND
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)		ND	0.0063	ND	0.012	12.5	11.9	77	47.4	0.92	ND	ND
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)		ND	ND	ND	0.034	15.3	13.9	86	51.3	0.79	ND	ND
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)		ND	0.0066	ND	0.002	16.3	13.5	88	47	1.18	ND	ND
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)	0.0132	0.0059	ND	0.001	10.3	2.53	38	15	0.76	ND	ND	ND
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)	ND	0.0007	ND	0.017	11.1	6.82	67	41.9	1.1	ND	ND	ND
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)	ND	0.002	ND	0.002	13.4	11.3	74	36.6	1.02	ND	ND	ND
东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级)	0.0077	0.0018	ND	0.008	11.9	11.4	88	40.5	0.86	ND	ND	ND
东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级)	ND	0.0039	ND	0.004	11.6	11.4	70	38.6	0.83	ND	ND	ND
塘厦镇凤凰水厂(镇级)	ND	0.0022	ND	0.004	11.9	11.3	76	44.2	0.82	ND	ND	ND
塘厦镇中心水厂(镇级)	ND	0.0014	ND	0.004	12.3	11.4	73	38.8	0.76	ND	ND	ND
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级))	ND	0.0018	ND	0.004	8.88	2.4	47	21.7	0.98	ND	ND	ND
虎门镇高科水厂(镇级)	ND	0.0061	ND	0.017	32.1	11.7	122	66.6	1.5	ND	ND	ND
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)	ND	ND	ND	ND	18.2	16.7	83	48.2	1.18	ND	ND	ND
东莞石碣西南水厂(村级)	ND	ND	ND	ND	24.7	18	99	54.6	1.15	ND	ND	ND
东莞石碣镇水南水厂(村级)	ND	ND	ND	ND	19.7	17.5	91	54.8	1.16	ND	ND	ND
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级)	ND	ND	ND	ND	20.9	17.2	96	52.9	1.22	ND	ND	ND
东莞市中堂江南供水厂(村级)	ND	ND	ND	ND	28.9	20.2	113	55	1.34	ND	ND	ND
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)	ND	ND	ND	ND	18.4	16.4	92	56.4	1.07	ND	ND	ND
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)	ND	ND	ND	ND	20.3	17.4	93	52.9	1.02	ND	ND	ND
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)	ND	ND	ND	ND	20.5	16.9	90	47.8	0.96	ND	ND	ND
东莞市石排镇燕窝水厂(村级)	ND	ND	ND	ND	23.1	16.1	101	57	1.33	ND	ND	ND
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)	ND	ND	ND	ND	21.3	17.4	91	52.3	1.49	ND	ND	ND
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)	ND	ND	ND	ND	18.7	17	84	48.4	1.03	ND	ND	ND
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)	ND	ND	ND	ND	24.5	16.3	95	48	0.91	ND	ND	ND
东莞市石碣镇鹤田厦水厂(村级)	ND	ND	ND	0.011	17.9	16.8	86	52.1	1.1	ND	ND	ND
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)	ND	ND	ND	ND	21.4	17.7	101	54.4	1.16	ND	ND	ND
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)	ND	ND	ND	ND	8.75	2.21	32	18	1.35	ND	ND	ND
东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)	0.0135	ND	ND	ND	13.6	3.98	44	32.3	1.41	ND	ND	ND
东莞市圣马自来水有限公司(村级)	0.0141	ND	ND	0.03	12.6	11.8	73	44.8	1.47	ND	ND	ND
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)	ND	ND	ND	ND	14	13.2	70	45.8	1.38	ND	ND	ND
东莞市塘厦石鼓经济发展公司(村级)	ND	ND	ND	ND	13.9	12.5	70	44.2	1.31	ND	ND	ND
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)	ND	ND	ND	ND	11.5	10.3	69	44.4	1.42	ND	ND	ND
东莞市长龙自来水有限公司(村级)	0.0452	0.0266	ND	ND	8.27	3.05	36	24.1	1.33	ND	ND	ND
东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级)	ND	ND	ND	ND	15.4	5.21	51	27.8	2.07	ND	ND	ND
东莞市雁田自来水有限公司(村级)	ND	ND	ND	0.01	14.2	13	71	40.3	1.14	ND	ND	ND
东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)	0.0156	0.0138	ND	ND	28.3	19.6	117	63.2	1.97	ND	ND	ND
东莞市石排赤坎水厂(村级)	0.0208	ND	0.01	0.016	23.6	14.2	111	45.8	1.43	ND	ND	ND
东莞市铁岗自来水有限公司(村级)	ND	ND	ND	ND	14.2	13.2	88	40.1	1.36	ND	ND	ND
东莞市蔡边富田供水有限公司(村级)	0.0133	ND	ND	ND	20.5	15.5	114	50.9	1.55	ND	ND	ND
东莞市犀牛供水有限公司(村级)	ND	ND	ND	ND	12.5	2.96	85	34.1	1.43	ND	ND	ND
东莞市石排金沙水厂(村级)	ND	ND	ND	ND	18.9	13.4	103	52.3	1.41	ND	ND	ND
东莞市石排向西自来水厂(村级)	ND	ND	ND	ND	14.9	14.1	106	57.4	1.28	ND	ND	ND
东莞市健愉供水有限公司(村级)	ND	ND	ND	ND	18.1	15.6	114	56.6	1.32	ND	ND	ND
东莞市石水口自来水有限公司(村级)	ND	ND	ND	ND	12.8	13.2	89	50.9	1.42	ND	ND	ND
东莞市司马自来水有限公司(村级)	ND	ND	ND	0.017	16.4	13.1	97	42.1	1.38	ND	ND	ND
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)	ND	ND	ND	ND	12.1	12.6	87	44.8	1.51	ND	ND	ND
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)	ND	ND	ND	ND	13.6	12.9	91	53.8	1.47	ND	ND	ND

检测数: 供水 												
		0.5	1	0.3--4	0.5--3	0.1--0.8	≡0	≡0	0.005	0.7	0.002	0.5
		Bq/L	Bq/L	mg/L	mg/L	mg/L	个/10L	个/10L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
		总α放射性	总β放射性	氯气及游离氯制剂	一氯胺	二氧化氯	贾第鞭毛虫	隐孢子虫	锑	钡	铍	硼
东莞市东江自来水公司(市级)		ND	0.092	0.92	1.06		0	0	0.00047	0.017	ND	0.056
东莞市东江自来水公司(市级)		ND	0.08	0.87	0.9		0	0	0.00046	0.017	ND	0.058
东江水务第二水厂(市级)		0.017	0.063	0.9	0.91		0	0	0.00046	0.017	ND	0.06
东江水务第四水厂(市级)		ND	0.095	0.96	1.14		0	0	0.00044	0.015	ND	0.059
东江水务第六水厂(市级)		ND	0.11	0.77	0.86		0	0	0.00049	0.016	ND	0.06
东莞市中堂镇供水厂(镇级)		ND	0.08	0.68	0.78		0	0	0.00053	0.02	ND	0.058
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)		ND	0.084	1.08	1.33		0	0	0.0005	0.017	ND	0.058
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)		ND	0.102	0.82	0.9		0	0	0.00051	0.016	ND	0.057
茶山镇第二供水厂(镇级)		ND	0.127	0.7	0.65		0	0	0.00047	0.017	ND	0.056
东莞市石龙自来水总公司(城区水厂)(镇级)		ND	0.075	1.1	1.54		0	0	0.00032	0.017	ND	0.061
茶山镇第一供水厂(镇级)		ND	0.07	0.76	0.81		0	0	0.00043	0.017	ND	0.056
东莞市企石自来水服务公司(镇级)		ND	0.073	1.16	1.39		0	0	0.00033	0.016	ND	0.051
东莞市石排自来水公司(镇级)		ND	0.103	0.78	0.89		0	0	0.00041	0.017	ND	0.054
东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)		ND	0.103	0.78	0.91		0	0	0.00043	0.017	ND	0.056
东江水务第五水厂(市级)		ND	0.113	0.96	1.16		0	0	0.00037	0.016	ND	0.05
常平镇第二水厂(镇级)		ND	0.059	0.62	0.8		0	0	0.00042	0.02	ND	0.045
常平镇第一水厂(镇级)		ND	0.088	1.07	1.3		0	0	0.00041	0.019	ND	0.045
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)		ND	0.074	1.18	1.43		0	0	0.00042	0.018	ND	0.048
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)		ND	0.088	0.58	0.75		0	0	0.00045	0.02	ND	0.048
黄江镇自来水厂(镇级)		ND	0.068	0.9	0.89		0	0	0.00033	0.016	ND	0.027
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)		ND	0.057	1.01	1.21		0	0	0.00037	0.019	ND	0.046
东莞市樟木头自来水公司(镇级)		ND	0.066	0.76	0.89		0	0	0.00036	0.019	ND	0.036
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)		ND	0.037	1.05	1.16		0	0	0.00041	0.02	ND	0.044
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)		ND	0.065	0.99	1.11		0	0	0.00049	0.022	ND	0.054
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)		ND	0.081	1.05	1.17		0	0	0.00041	0.015	ND	0.052
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)		ND	0.042	0.69	0.9		0	0	0.00028	0.027	ND	ND
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)		ND	0.08	0.98	1.25		0	0	0.00036	0.017	ND	0.017
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)		ND	0.066	0.88	0.98		0	0	0.00041	0.02	ND	0.05
东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级)		ND	0.076	0.48	0.59		0	0	0.00042	0.02	ND	0.049
东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级)		ND	0.048			0.31	0	0	0.00042	0.018	ND	0.05
塘厦镇凤凰水厂(镇级)		ND	0.088	0.58	0.56		0	0	0.0005	0.018	ND	0.05
塘厦镇中心水厂(镇级)		ND	0.114	0.58	0.85		0	0	0.0004	0.018	ND	0.054
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级))		ND	0.039	0.59	0.77		0	0	0.0002	0.022	ND	ND
虎门镇高科水厂(镇级)		ND	0.108	1.05	1.45		0	0	0.00043	0.037	ND	0.022
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)		ND	ND	0.63	0.8		0	0	ND	0.02	ND	0.06
东莞石碣西南水厂(村级)		ND	ND	0.79		0.79	0	0	ND	0.022	ND	0.061
东莞石碣镇水南水厂(村级)		ND	ND			0.11	0	0	ND	0.019	ND	0.138
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级)		ND	ND	0.72	0.87		0	0	ND	0.019	ND	0.059
东莞市中堂江南供水厂(村级)		ND	ND	0.34	0.58		0	0	ND	0.022	ND	0.06
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)		ND	ND			0.37	0	0	ND	0.023	ND	0.059
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)		ND	ND	0.82	1.01		0	0	ND	0.018	ND	0.066
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)		ND	ND	0.65	0.74		0	0	ND	0.019	ND	0.052
东莞市石排镇燕窝水厂(村级)		ND	ND	1.4	1.61		0	0	ND	0.021	ND	0.058
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)		ND	ND			0.36	0	0	ND	0.023	ND	0.078
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)		ND	ND			0.45	0	0	ND	0.018	ND	0.055
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)		ND	ND	0.79	1.43		0	0	ND	0.018	ND	0.079
东莞市石碣镇鹤田厦水厂(村级)		ND	ND	0.3	0.56		0	0	ND	0.018	ND	0.075
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)		ND	ND	0.35	0.57		0	0	ND	0.018	ND	0.053
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)		ND	ND	0.41	0.52		0	0	ND	ND	ND	0.02
东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)		ND	ND			0.28	0	0	ND	0.012	ND	0.018
东莞市圣马自来水有限公司(村级)		ND	ND			0.14	0	0	ND	0.017	ND	0.054
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)		ND	ND	0.41	0.57		0	0	ND	0.017	ND	0.067
东莞市塘厦石鼓经济发展公司(村级)		ND	ND			0.39	0	0	ND	0.014	ND	0.065
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)		ND	ND	0.43	0.54		0	0	ND	0.013	ND	0.046
东莞市长龙自来水有限公司(村级)		ND	ND	0.64	0.88		0	0	ND	0.011	ND	0.101
东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级)		ND	ND	1.11	1.75		0	0	ND	0.015	ND	0.313
东莞市雁田自来水有限公司(村级)		ND	ND	0.67	0.85		0	0	ND	0.02	ND	0.053
东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)		ND	ND	0.46	0.51		0	0	ND	0.022	ND	0.029
东莞市石排赤坎水厂(村级)		ND	ND	2.4	2.6		0	0	ND	0.019	ND	0.057
东莞市铁岗自来水有限公司(村级)		ND	ND			0.14	0	0	ND	0.018	ND	0.055
东莞市蔡边富田供水有限公司(村级)		ND	ND	0.36	0.58		0	0	ND	0.015	ND	0.044
东莞市犀牛供水有限公司(村级)		ND	ND	0.75	1		0	0	ND	0.017	ND	0.015
东莞市石排金沙水厂(村级)		ND	ND	1.16	1.38		0	0	ND	0.017	ND	0.051
东莞市石排向西自来水厂(村级)		ND	ND			0.3	0	0	ND	0.017	ND	0.05
东莞市健愉供水有限公司(村级)		ND	ND	0.47	0.61		0	0	ND	0.017	ND	0.045
东莞市石水口自来水有限公司(村级)		ND	ND			0.21	0	0	ND	0.015	ND	0.042
东莞市司马自来水有限公司(村级)		ND	ND	0.9	1.08		0	0	ND	0.017	ND	0.047
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)		ND	ND			0.46	0	0	ND	0.018	ND	0.075
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)		ND	ND			0.54	0	0	ND	0.017	ND	0.067

检测数:



供

		0.07	0.02	0.05	0.0001	0.07	0.1	0.06	0.05	0.03	0.02	1
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
		钼	镍	银	铊	氯化氧	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	二氯乙酸	1,2-二氯乙烷	二氯甲烷	三卤甲烷
东莞市东江自	司(市级)	ND	ND	ND	0.00002	ND	0.0012	0.0052	ND	ND	ND	0.3
东莞市东江自	司(市级)	ND	ND	ND	0.00002	ND	0.0008	0.0026	ND	ND	ND	0.2
东		ND	ND	ND	0.00003	ND	0.0016	0.0057	ND	ND	ND	0.3
东江水务第二水厂(市级)		ND	ND	ND	0.00003	ND	0.0011	0.0025	ND	ND	ND	0.2
东江水务第四水厂(市级)		ND	ND	ND	0.00003	ND	0.0014	0.0048	0.002	ND	ND	0.2
东江水务第六水厂(市级)		ND	ND	ND	0.00004	ND	0.0017	0.0054	ND	ND	ND	0.3
东莞市中堂镇供水厂(镇级)		ND	ND	ND	0.00002	ND	0.0013	0.0046	ND	ND	ND	0.2
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)		ND	ND	ND	0.00003	ND	0.0011	0.0046	ND	ND	ND	0.3
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0012	0.0045	ND	ND	ND	0.2
茶山镇第二供水厂(镇级)		ND	ND	ND	0.00003	ND	0.0011	0.0042	ND	ND	ND	0.2
东莞市石龙自来水总公司(城区水厂)(镇级)		ND	ND	ND	0.00003	ND	0.0012	0.0056	ND	ND	ND	0.4
茶山镇第一供水厂(镇级)		ND	ND	ND	0.00003	ND	0.0013	0.0053	ND	ND	ND	0.3
东莞市企石自来水服务公司(镇级)		ND	ND	ND	0.00003	ND	0.001	0.005	ND	ND	ND	0.3
东莞市石排自来水公司(镇级)		ND	ND	ND	0.00003	ND	0.0012	0.0045	ND	ND	ND	0.3
东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)		ND	ND	ND	0.00003	ND	0.0012	0.0051	ND	ND	ND	0.3
东江水务第五水厂(市级)		ND	ND	ND	0.00002	ND	0.0008	0.0033	ND	ND	ND	0.2
常平镇第二水厂(镇级)		ND	ND	ND	0.00003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
常平镇第一水厂(镇级)		ND	ND	ND	0.00003	ND	0.0009	0.0044	ND	ND	ND	0.3
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)		ND	ND	ND	0.00003	ND	0.0013	0.0049	ND	ND	ND	0.3
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)		ND	ND	ND	0.00002	ND	0.0012	0.0044	ND	ND	ND	0.2
黄江镇自来水厂(镇级)		ND	ND	ND	0.00002	ND	0.0016	0.0064	ND	ND	ND	0.4
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)		ND	ND	ND	0.00004	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.02
东莞市樟木头自来水公司(镇级)		ND	ND	ND	0.00004	ND	0.0012	0.005	ND	ND	ND	0.3
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)		ND	ND	ND	0.00003	ND	0.001	0.0056	ND	ND	ND	0.5
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)		ND	ND	ND	0.00002	ND	0.0012	0.006	ND	ND	ND	0.4
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.001	0.0034	ND	ND	ND	0.2
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0009	0.0034	ND	ND	ND	0.2
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0008	0.0034	ND	ND	ND	0.2
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)		ND	ND	ND	0.00002	ND	ND	0.0016	ND	ND	ND	0.1
东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级)		ND	ND	ND	0.00004	ND	0.0005	0.0018	ND	ND	ND	0.09
东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级)		ND	ND	ND	0.00003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0
塘厦镇凤凰水厂(镇级)		ND	ND	ND	0.00004	ND	0.0007	0.0022	ND	ND	ND	0.1
塘厦镇中心水厂(镇级)		ND	ND	ND	0.00003	ND	0.0007	0.0023	ND	ND	ND	0.1
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级))		ND	ND	ND	0.00002	ND	0.0016	0.003	ND	ND	ND	0.1
虎门镇高科技水厂(镇级)		0.009	ND	ND	ND	ND	0.0007	0.0038	ND	ND	ND	0.3
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0038	0.007	ND	ND	ND	0.451
东莞石碣西南水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.006	0.004	ND	ND	ND	0.22
东莞石碣镇水南水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0041	0.006	ND	ND	ND	0.401
东莞市中堂江南供水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0034	0.007	ND	ND	ND	0.489
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.002	ND	ND	ND	0.117
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0043	0.007	ND	ND	ND	0.471
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0037	0.006	ND	ND	ND	0.359
东莞市石排镇燕窝水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0036	0.008	ND	ND	ND	0.683
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0025	0.002	ND	ND	ND	0.0867
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0034	0.002	ND	ND	ND	0.117
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0036	0.006	ND	ND	ND	0.451
东莞市石碣镇鹤田厦水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0033	0.005	ND	ND	ND	0.325
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0038	0.005	ND	ND	ND	0.283
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0036	0.007	ND	ND	ND	0.526
东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0032	0.004	ND	ND	ND	0.222
东莞市圣马自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0245
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0029	0.004	ND	ND	ND	0.26
东莞市塘厦石鼓经济发展公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0024	0.002	ND	ND	ND	0.106
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0036	0.007	ND	ND	ND	0.419
东莞市长龙自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.004	0.006	ND	ND	ND	0.37
东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0023	0.005	ND	ND	ND	0.333
东莞市雁田自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0063	0.007	ND	ND	ND	0.383
东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0043	0.006	ND	ND	ND	0.403
东莞市石排赤坎水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0045	0.012	ND	ND	ND	1.5
东莞市铁岗自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.006	0.006	ND	ND	ND	0.292
东莞市蔡边富田供水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.005	0.009	ND	ND	ND	0.64
东莞市犀牛供水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0009	0.002	ND	ND	ND	0.109
东莞市石排金沙水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0045	0.009	ND	ND	ND	0.643
东莞市石排向西自来水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0041	0.004	ND	ND	ND	0.231
东莞市健愉供水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.005	0.009	ND	ND	ND	0.573
东莞市石水口自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市司马自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	0.0039	0.008	ND	ND	ND	0.554
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

[illegible]

[illegible]

[illegible]

检测数:

东莞市水务局

供水

		0.04	0.7	0.008	0.0004	0.01	0.02	0.00001	0.005	0.3	0.001
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
		四氯乙烯	甲苯	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	环氧氯丙烷	苯	苯乙烯	苯并（a）芘	氯乙烯	氯苯	NDR
东莞市东江自来水公司(市级)	司(市级)	ND	ND	0.0018	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市东江自来水公司(市级)	司(市级)	ND	ND	0.00279	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市东江自来水公司(市级)	司(市级)	ND	ND	0.00064	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市东江自来水公司(市级)	司(市级)	ND	ND	0.00076	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市东江自来水公司(市级)	司(市级)	ND	ND	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市东江自来水公司(市级)	司(市级)	ND	ND	0.00069	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市中堂镇供水厂(镇级)		ND	ND	0.00166	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)		ND	ND	0.00136	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)		ND	ND	0.0014	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
茶山镇第二供水厂(镇级)		ND	ND	0.00082	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石龙自来水总公司(城区水厂)(镇级)		ND	ND	0.00067	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
茶山镇第一供水厂(镇级)		ND	ND	0.00162	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市企石自来水服务公司(镇级)		ND	ND	0.00102	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石排自来水公司(镇级)		ND	ND	0.00086	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)		ND	ND	0.00081	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市东江第五水厂(市级)		ND	ND	0.00074	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
常平镇第二水厂(镇级)		ND	ND	0.00035	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
常平镇第一水厂(镇级)		ND	ND	0.00055	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)		ND	ND	0.00022	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)		ND	ND	0.00062	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
黄江镇自来水厂(镇级)		ND	ND	0.0002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)		ND	ND	0.00026	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市樟木头自来水公司(镇级)		ND	ND	0.00029	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)		ND	ND	0.00053	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)		ND	ND	0.00027	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)		ND	ND	0.00019	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
塘厦镇凤凰水厂(镇级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
塘厦镇中心水厂(镇级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级))		ND	ND	0.00024	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
虎门镇高科水厂(镇级)		ND	ND	0.00011	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞石碣西南水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞石碣镇水南水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市中堂江南供水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石排镇燕窝水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石碣镇鹤田厦水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市圣马自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市塘厦石鼓经济发展公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市长龙自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市雁田自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石排赤坎水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市铁岗自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市蔡边富田供水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市犀牛供水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石排金沙水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石排向西自来水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市健愉供水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市石水口自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市司马自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND



检测数	供				
		0.5	0.02	200	备注
		mg/L	mg/L	mg/L	
		氨氮	硫化物	钠	
东莞市东江自	司(市级)	0.04	ND	10.3	合格
东莞市东江自	司(市级)	0.02	ND	10.2	合格
东		0.05	ND	11.3	合格
东江水务第二水厂(市级)		ND	ND	10.4	合格
东江水务第四水厂(市级)		0.02	ND	10.4	合格
东江水务第六水厂(市级)		0.02	ND	10.7	合格
东莞市中堂镇供水厂(镇级)		0.04	ND	12.1	合格
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)		0.03	ND	11.9	合格
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)		0.03	ND	9.5	合格
茶山镇第二供水厂(镇级)		ND	ND	11.2	合格
东莞市石龙自来水总公司(城区水厂)(镇级)		0.03	ND	10.4	合格
茶山镇第一供水厂(镇级)		0.02	ND	10.1	合格
东莞市企石自来水服务公司(镇级)		ND	ND	6.4	合格
东莞市石排自来水公司(镇级)		0.02	ND	7.74	合格
东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)		0.04	ND	7.63	合格
东江水务第五水厂(市级)		0.02	ND	8.77	合格
常平镇第二水厂(镇级)		0.02	ND	9.28	合格
常平镇第一水厂(镇级)		0.05	ND	9.8	合格
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)		0.02	ND	9.88	合格
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)		0.02	ND	9.29	合格
黄江镇自来水厂(镇级)		0.03	ND	10.2	合格
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)		0.03	ND	8.06	合格
东莞市樟木头自来水公司(镇级)		0.03	ND	10.4	合格
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)		0.03	ND	8.63	合格
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)		0.05	ND	12.2	合格
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)		0.04	ND	13.2	合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)		ND	ND	6.4	合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)		0.03	ND	7.85	合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)		ND	ND	10.6	合格
东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级)		ND	ND	9.38	合格
东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级)		ND	ND	8.68	合格
塘厦镇凤凰水厂(镇级)		ND	ND	9.31	合格
塘厦镇中心水厂(镇级)		0.03	ND	10.9	合格
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级))		ND	ND	9.42	合格
虎门镇高科水厂(镇级)		0.02	ND	19.7	合格
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)		ND	ND	12.4	合格
东莞石碣西南水厂(村级)		ND	ND	18.6	合格
东莞石碣镇水南水厂(村级)		ND	ND	14.2	合格
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级)		ND	ND	15.6	合格
东莞市中堂江南供水厂(村级)		ND	ND	18.8	合格
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)		ND	ND	17.2	合格
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)		ND	ND	14.5	合格
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)		ND	ND	15	合格
东莞市石排镇燕窝水厂(村级)		ND	ND	17.9	合格
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)		ND	ND	15	合格
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)		ND	ND	13.1	合格
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)		ND	ND	17	合格
东莞市石碣镇鹤田厦水厂(村级)		ND	ND	14	合格
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)		ND	ND	18.6	合格
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)		ND	ND	7.33	合格
东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)		ND	ND	3.29	合格
东莞市圣马自来水有限公司(村级)		ND	ND	9.94	合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)		ND	ND	9.27	合格
东莞市塘厦石鼓经济发展公司(村级)		ND	ND	8.4	合格
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)		ND	ND	9.3	合格
东莞市长龙自来水有限公司(村级)		ND	ND	5.81	合格
东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级)		ND	ND	63.8	合格
东莞市雁田自来水有限公司(村级)		ND	ND	10.1	合格
东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)		ND	ND	9.69	合格
东莞市石排赤坎水厂(村级)		ND	ND	17	不合格
东莞市铁岗自来水有限公司(村级)		ND	ND	9.15	合格
东莞市蔡边富田供水有限公司(村级)		ND	ND	13.3	合格
东莞市犀牛供水有限公司(村级)		ND	ND	11.8	合格
东莞市石排金沙水厂(村级)		ND	ND	13.9	合格
东莞市石排向西自来水厂(村级)		ND	ND	10.3	合格
东莞市健愉供水有限公司(村级)		ND	ND	12.8	合格
东莞市石水口自来水有限公司(村级)		ND	ND	9.28	合格
东莞市司马自来水有限公司(村级)		ND	ND	12.8	合格
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)		ND	ND	9.62	合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)		ND	ND	10.4	合格